

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области**
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

10 лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001

Тел. (3812) 32-60-32 Факс (3812) 32-60-30 E-mail: gpn@55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

№ 1514/вп от 09.09.2015 г.

г. Калачинск

Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению

«Золотонивская средняя школа» Оконешниковского
муниципального района Омской области

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование
646961, Омская область, Оконешниковский район, с.

Золотая Нива, ул. Садовая, 28

и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия
имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого
индивидуального предпринимателя,

Место регистрации: администрация Оконешниковского
района Омской области

Дата регистрации: 16.05.1995 г.

ИНН: 5527006110

ОГРН: 1025501847690

сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия,
имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

В результате проведения внеплановой проверки юридического лица: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Золотонивская средняя школа» Оконешниковского муниципального района Омской области, по адресу: 646961, Омская область, Оконешниковский район, с. Золотая Нива, ул. Садовая, 28

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка законодательства или в области технического регулирования, согласно акта проверки №1514/вп от 09.09.2015г., а именно:

При проверке предписания №2411/вп от 19.12.14г. не выполнены следующие пункты:

Пункт 1. В помещениях начальных классов, кабинете химии, физики, ИЗО, мастерской и биологии МБОУ «Золотонивская СШ» не оборудованы раковины с подводкой горячей и холодной воды, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Пункт 2. Не в полном объеме проведена замена стекол в здании школы. На момент проверки 21.08.15г. в кабинетах географии, истории и коридоре второго этажа остекление выполнено не из цельного стеклопакета, что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Пункт 4. Не во всех классах проведена замена нерегулируемых парт со скамейками. На момент проверки 21.08.15г. в кабинетах начальных классов (3 класс) используются нерегулируемые парты со скамейки, что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке

На основании ч.1 ст.17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 4. статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок их исполнения
1	Оборудовать раковины с подводкой горячей и холодной воды в помещениях начальных классов, кабинете химии, физики, ИЗО, мастерской и биологии МБОУ «Золотонивская СШ» (п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)	05.09.2016г.
2	Провести замену стекол в кабинетах географии, истории и коридоре второго этажа на цельное стеклопакетно (п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)	05.09.2016г.
3	Оборудовать вытяжной шкаф в кабинете химии (п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)	05.09.2016г.
4	Провести замену нерегулируемых парт со скамейками в кабинетах начальных классов (3 класс) на ученическую мебель, соответствующую требованиям санитарных правил (п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)	05.09.2016г.

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания возложить на юридическое лицо, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Золотонивская средняя школа» Окенешниковского муниципального района Омской области

ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица

О выполнении предписания необходимо сообщить в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе по адресу: ул. Больничная, 14 г.Калачинск, 646905, не позднее 7 дней до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В части невыполнения изготовителем (исполнителем, подрядчиком, иным лицом) работ, предусмотренных

уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Иванов Иван Иванович [подпись] Сидоров А.А.
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Омской области, выдавшего предписание

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от "09 09 2015 г. получил "09 09 2015 г.

[подпись]
ПОДПИСЬ

Васильева И.И.
(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя,

должность, фамилия и инициалы работника, представителя

юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также

наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи " " 20 г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).